

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018 г.

г. Вологда

№ 3-сн

**Об установлении временных отклонений гигиенических
нормативов в питьевой воде**

Я, главный государственный санитарный врач по Вологодской области, на основании обращения директора Муниципального унитарного предприятия Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Грязовецкая Электротеплосеть» (далее – МУП «Грязовецкая Электротеплосеть») (Вологодская область, г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 43; gets@vologda.ru), руководствуясь ст.51 Федерального закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 10, с изм., внесенными Изменением N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 05.10.2018 г. по 31.12.2018 г. временные отклонения гигиенических нормативов питьевой воды из поверхностного источника водоснабжения р. Лежа для водоснабжения г. Грязовца по показателям «цветность» до 35 градусов, «мутность» до 3,5 ЕМФ, железо общее до 1,0 мг/л, в распределительной сети и у потребителя;

2. МУП «Грязовецкая электротеплосеть» (С.Г. Шалашову):

2.1.обеспечить контроль за качеством водопроводной воды в период действия отклонений;

2.2. информировать население о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии угрозы для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главного государственного санитарного врача по Вологодской области Н.В. Чежину.

Главный государственный санитарный
врач по Вологодской области

И.А. Кузнецова